



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Цимлянского района**

347320, Ростовская область,
г. Цимлянск, ул. Чехова, 16

03.02.2026 7-17-2026 / 72

И.о. директора ГБУСОН РО
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
Цимлянского района

Кожановой М.А.

srccimla@donland.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о защите прав
инвалидов

Прокуратурой Цимлянского района во исполнение поручения прокуратуры области от 14.08.2025 № 20-06-2025/ВнН15178-25 проведена проверка исполнения законодательства о защите прав инвалидов на территории Цимлянского района, по результатам которой установлено следующее.

Согласно ч. 7 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – ФЗ № 384-ФЗ) доступность зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения передвижения должны обеспечивать:

1) досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ) под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ организации независимо от организационно-правовых форм, создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Соответствующие требования, предъявляемые к оборудованию зданий и помещений, закреплены в «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий

и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001, утвержденном Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (далее - СП 59.13330.2020).

Ранее проведенной проверкой доступности для инвалидов установлено, что здание ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» расположено по адресу: ул. Ломоносова, 2-а, г. Цимлянск, Цимлянский район, Ростовская область.

Вход в здание осуществляется через дверной проем, к которому ведут ступени. В собственности учреждения имеется пандус, который не соответствует нормам Свода правил 59.13330.2020, что не обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов к нему.

Так, по результатам дополнительной проверки установлено, что согласно выводам заключения ООО «Хорс» от 30.01.2026, высота площадки входной группы от дорожки из тротуарной плитки составляет 36 см (вопрос № 1).

Согласно п. 6.1.2 СП 59.13330.2020 при перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается.

Так, согласно п. 3.1 СП 59.13330.2020, аппарель – это элемент обустройства пешеходного пути в виде монолитной или накладной конструкции, в том числе на лестничном марше или через препятствие, состоящий из двух отдельных направляющих для перемещения средств на колесах и прохода между ними.

Параметры наружного пандуса входных групп следует принимать по п.п. 5.1.14 – 5.1.16 СП 59.13330.2020.

Пунктом 5.1.14 СП 59.13330.2020 установлено, что у внешних лестниц для подъема МГН следует предусматривать пандусы при перепаде высот от 0,014 м до 6,0 м.

Таким образом, представленный пандус ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района» в нарушение ч. 7 ст. 30 ФЗ № 384-ФЗ, ст. 15 ФЗ № 181-ФЗ, п. 6.1.2 СП 59.13330.2020 не соответствует строительным нормам и правилам, поскольку он исходя из своих признаков классифицируется как аппарель, применение которого вместо пандуса не допускается (вопрос № 2 заключения).

Данные нарушения федерального законодательства стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ГБУСОН РО «СРЦ Цимлянского района», ответственными за организацию и контроль работы в указанной сфере, недостаточный контроль за работой подчиненных со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

Прокурор района

советник юстиции



М.Г. Литвинов